

ул. Западная, стр. 180, этаж 17, часть помещ. 11,
рп. Новоивановское, го. Одинцовский,
Московская обл., 143001
Тел.: +7 (495) 660-46-25, +7 (495) 660-46-26
Факс: +7 (495) 660-46-27
www.prioritylogistic.ru

№ _____
28.02.2024 от 78/ИП-ПЛ
на № _____

Техническое задание на поставку Кабель КГхл 4х35.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «ПриоритиЛогистик»

Адрес: 14300, Российская Федерация, Московская область, городской округ Одинцовский, р/п Новоивановское, ул. Западная, стр. 180, этаж 17, часть помещ. 11.

Наименование	Характеристики	Количество	Срок поставки
Кабель КГхл 4х35	ГОСТ 22483 (IEC 60228)	350 м.	апрель 2024 г.

Место доставки: город Гурьевск Кемеровской области, ул. Жданова, д. 1. Обособленное подразделение ООО «ПриоритиЛогистик» в г. Гурьевск.

Требования к качеству техническим характеристикам кабеля

Применение: Кабели предназначены для присоединения передвижных машин, механизмов и оборудования к электрическим сетям и к передвижным источникам электрической энергии на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ частоты до 400 Гц.

Тип КПП: силовой

Элементы конструкции

Исполнение КПП: круглый

Материал жилы: медные проволоки

Форма поперечного сечения жилы: круглая

Исполнение жил(ы): многопроволочные

Класс жилы по ГОСТ 22483 (IEC 60228):5

Количество жил: 4

Сечение жил(ы), мм²: 35

Изоляция: резина

Маркировка изоляции: цветовая

Скрутка: повивная

Защитный покров: без защитного покрова

Наружная оболочка: резина

Условия эксплуатации

Климатическое исполнение: ХЛ категорий размещения 1-3

Минимальная температура эксплуатации, °С: -60

Максимальная температура эксплуатации, °С :50

Относительная влажность воздуха (при +35°С): 98%

Температура монтажа без предварительного подогрева, °С: 0

Допустимый радиус изгиба при прокладке, не менее (наружных диаметров): 8

Допустимая рабочая температура нагрева жил, °С: 75

Условия прокладки: - внутренний

Растягивающая нагрузка при прокладке, Н/мм²: 19,8

Пожарная безопасность

Класс пожарной опасности: О2.8.2.5.4

Электрические характеристики

Номинальное переменное напряжение, кВ: 0,66

Номинальное постоянное напряжение, кВ: 1

Испытательное переменное напряжение, кВ: 2,5

Частота, Гц: 400

Электрическое сопротивление изоляции при температуре 20°C, МОм*км, не менее: 50

Прочие характеристики

Срок службы, не менее: 4 лет

Гарантийный срок эксплуатации, лет: 6 месяцев

Производитель: другой

Стандарт: ГОСТ 24334-80, ТУ 16. К09-064-2004

! Обязательное предоставление сертификата, ТУ или ГОСТ с указанием технических параметров продукции в документации к тендеру.

! Обязательное Предоставление фото-видео материалов с измерением параметров сечения токоведущих и изоляционных частей продукции, а также предоставление возможности натурального осмотра товара с выездом представителя.

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок на поставляемую Продукцию равен заявленному заводом изготовителем сроку и указывается в сопроводительных документах. Гарантийные обязательства на Продукцию вступают в силу с момента передачи Продукции от Продавца к Покупателю и подписания товарной накладной до следующей заправки локомотива.

Порядок сдачи поставляемой продукции Заказчику:

Продукция принимается вместе с сертификатом соответствия, в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (в ред. Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73 № 81, от 14.11.74 № 98), утвержденная постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6 и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству (в ред. Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73 № 81, от 14.11.74 № 98) утвержденная постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7.

В случае несоответствия количества или ассортимента Продукции в приёмодаточном акте или товарной накладной должен быть составлен акт (свободной формы).

Штрафные санкции:

Заказчик вправе начислить штрафные санкции за нарушение установленных сроков поставки согласно настоящего ТЗ в размере 0,3% от стоимости Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы договора.

В случае поставки топлива, не соответствующего заявленным характеристикам и выходу из строя элементов топливной аппаратуры дизеля, а также повлекшее, в следствии не соответствия, поломку других узлов и агрегатов локомотива, Заказчик вправе потребовать компенсацию 100% оплаты ремонта.

По техническим вопросам просим обращаться к:

- Руководителю подразделения - руководителю по инновациям и развитию:

Колесникову А. Н. +7-906-923-47-20.

**Исполнительный директор
ООО «ПриоритиЛогистик»**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'P.S. Krylya', written in a cursive style.

П.С. Крикля